



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Белгородская область, г. Белгород,
Ул. Буденова, 15а
(место составления акта)

27.10.2017 г.
(дата составления акта)
14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№Б7/580-4913

По адресу/адресам: РФ, Белгородская область, г. Белгород, ул. Буденова, д.15а.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Б7/580-4913 от 20.09.2017 г. и.о. заместителя руководителя Верхне-Донского Управления Ростехнадзора Шатохина Андрея Владимировича. была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад «Рождественский» г. Белгород, Белгородской и Старооскольской Епархии»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее -при наличии)индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"25" октября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

"26" октября 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часов

"27" октября 2017 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Наименование опасного производственного объекта: нет

Место нахождения опасного производственного объекта: нет

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дней/7 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским Управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий С.В. Полухина 20.10.2017 г. в 10 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

2
Калашник Артем Вадимович – государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Светлана Валентиновна Полухина - Заведующий;

Писклова Татьяна Ивановна – Зам.Зав. по АХР.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. Частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад «Рождественский» г. Белгород, Белгородской и Старооскольской Епархии» эксплуатирует действующие энергоустановки. В период проведения проверки с 25.10.2017г. по 27.10.2017г. документов, подтверждающих консервацию, ликвидацию, прекращения осуществления эксплуатации энергоустановок от Частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад «Рождественский» г. Белгород, Белгородской и Старооскольской Епархии», не поступало - энергоустановки действующие.

2. Ответственным за электрохозяйство приказом №61 от 25.04.2017 назначена Зам.Зав. по АХР Писклова Татьяна Ивановна.

3. Разработана и утверждена программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2017-2021 гг.

4. Установленные приборы учета используемых воды, электрической энергии и тепловой энергии находятся в удовлетворительном состоянии.

5. Обязательное энергетическое обследование проведено в ноябре 2012 года. Энергетический паспорт Рег.№ 03008-Э—013-27-2012.

выявлены нарушения требований безопасности в электроэнергетике: нет
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего) В.Калашник

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении

выездной проверки):

3

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

В ходе проведения проверки для проведения фотографирования было использовано техническое устройство нет

_____ (наименование и модель технического устройства)

Фотофиксация была проведена по адресу: _____

в период с _____ г. по _____ г. в помещении / электроустановке _____

_____ (наименование помещения/электроустановки)

Заявления, ходатайства лиц, уполномоченных присутствовать при фотофиксации или законного представителя юридического лица **поступали/не поступали**

(отметить нужное)

_____ Ф.и.о., должность, подпись законного представителя юридического лица или представителя по доверенности, дата

_____ Ф.и.о., наименование должности, подпись лица, выполнившего фотофиксацию

Прилагаемые к акту документы :

1. Свидетельства на право собственности;
2. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за соблюдением требований Ростехнадзора Верхне-Донского управления

А.В. Калашник

Калашник Артем Вадимович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Полухина Светлана Валентиновна - Заведующий.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"27" октября 2017 г

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)