



Экспертно-консультационный центр
**ДОСТУПНЫЙ
ГОРОД**

СОГЛАСОВАНО
Председатель Белгородского
регионального отделения
Всероссийской организации родителей детей-инвалидов



Тараненко В.В.
4 апреля 2019 года

Экспертное заключение

№ 1904 /4-1 от 4 апреля 2019 года

о физической доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
и возможности адаптации к требованиям без барьерной среды

Частное дошкольное образовательное учреждение
"Православный детский сад "Рождественский" г.Белгород,
Белгородской и Старооскольской епархии"
308036, г.Белгород, ул.Будённого, д.15 - А

Директор ЭКЦ «Доступный город»

Назаров С.Р.

Председатель БФ «Река Добра»
эксперт ЭКЦ «Доступный город»



Тараненко В.В.

Оглавление

Нормативная база	3
Общая информация	4
Сведения об объекте	4
Сведения об организации, расположенной на объекте	4
Характеристика деятельности организации на объекте	4
Перечень элементов объекта для экспертизы	5
Оценка доступности основных структурно-функциональных зон	6
Пути движения	6
Территория, прилегающая к зданию (участок)	6
Входная группа	9
Путь (пути) движения внутри здания	10
Санитарно-бытовые помещения	12
Система информационных знаков и указателей на объекте	14
Зальная форма обслуживания	16
Заключение о состоянии доступности ОСИ	18
Рекомендации к плану адаптации	19
Организация доступности объекта для инвалидов	19
Этапы	19
Мероприятия по адаптации для МГН	20
Свидетельство об аккредитации и сертификат эксперта	23
Результаты фото-фиксации на объекте	24



Нормативная база

1. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001) СП 59.13330.2012; СП 59.1330.2016;
2. Свод правил СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»
3. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
4. "Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению. ГОСТ Р 52872-2007" рекомендациями Минтруда РФ;
5. Федеральный закон 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
6. Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
7. Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46 «О ратификации Конвенции ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года»;
8. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы";
9. Требования, распространяющиеся в обязательном порядке на объекты, которые с 1 января 2016 года введены в эксплуатацию впервые или после реконструкции, либо после модернизации (ч. 3 ст. 26 Закона №419-ФЗ)
10. Постановление Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года N 343-пп
11. Постановление Правительства Белгородской области от 18 февраля 2019 года № 65-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года N 343-пп.»



Общая информация

Сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Частное дошкольное образовательное учреждение "Православный детский сад "Рождественский"
г.Белгород, Белгородской и Старооскольской епархии"

1.2. Адрес объекта:

308036, г.Белгород, ул.Будённого, д.15 - А

1.3. Сведения о размещении объекта:

	отдельно стоящее здание	2	этажей,	1686,2	кв.м
v	часть здания		этажей (или на этаже),		кв.м
	наличие прилегающего земельного участка	да		3800	кв.м

1.4. Год постройки здания , последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущих год капитальных год

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации

полное юридическое наименование – согласно Уставу

Частное дошкольное образовательное учреждение "Православный детский сад "Рождественский" г. Белгорода, Белгородской и Старооскольской епархии"

краткое наименование

ЧДОУ "Православный д/с "Рождественский"

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

308036, г.Белгород, ул.Будённого, д.15 - А

1.8. Основание для пользования объектом

аренда

1.9. Форма собственности

государственная

1.10. Территориальная принадлежность

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Белгородская и Старооскольская епархия Белгородской митрополии Московского Патриархата

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

308000, г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, д.24

Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности:

образование

2.2 Виды оказываемых услуг:



дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию),
дополнительное образование, уход и присмотр

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

- ✓ Инвалиды с нарушениями слуха
- ✓ Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- ✓ Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- ✓ Инвалиды с нарушениями зрения
- ✓ Инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых в день) 150 человек.

вместимость человек.

пропускная способность человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

Перечень элементов объекта для экспертизы

Элемент доступности	Включен в обследование	Примечание
Пути движения	да	
Территория, прилегающая к зданию	да	
Входная группа	да	
Путь (пути) движения внутри здания	да	
Санитарно-бытовые помещения	да	
Система навигации и ориентирования	да	
Зальная форма обслуживания	да	

**Оценка доступности основных структурно-функциональных
зон****Пути движения****3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Муниципальный маршрут № 43, 33, 33А остановка "Магазин Будёновский"

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет****3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **260** **метров**3.2.2. Время движения (пешком) **3** **минут**3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**3.2.4. Перекрестки: **нет**3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **визуальная**3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет** **(описать)**Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**По состоянию на дату проведения экспертизы состояние
доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
зоны «Пути движения»:**ДП-И (Г,У)**

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

Выявленные недостатки		
Инвалиды с нарушениями слуха	Г	Недостатков не выявлено
Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	К	Нет выделенного пути для движения, нет указателей
Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	О	Нет скамейки для отдыха на путях движения, нет указателей
Инвалиды с нарушениями зрения	С	Нет выделенного пути движения тактильной плиткой, нет контрастной разметки, нет контрастных указателей
Инвалиды с нарушениями умственного развития	У	Недостатков не выявлено

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Элемент доступности	Описание
Покрытие пешеходных путей движения	Покрытие пешеходных путей движения выполнено из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров, не создает вибрацию при движении, предотвращает скольжение.



Просветы ячеек дренажных решеток, расположенных на пути движения	Просветы ячеек дренажных решеток, расположенных на пути движения отсутствуют
Имеются ли прилегающей территории зоны вызова и ожидания помощи персонала для посетителей с инвалидностью?	нет
Ширина доступного пешеходного пути движения	Выделенного пешеходного пути нет.
На пути движения имеется бордюр	Бордюров нет
Уклон съезда с тротуара	Уклонов на территории нет
Информация об объекте при Входе на территорию объекта	нет
Характеристика калиток	На путях движения по участку и калиток нет.
Схема прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов.	нет
Автостоянка и парковка	нет

По состоянию на дату проведения экспертизы состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов зоны «Территория, прилегающая к зданию (участок)»:

ДП-И (Г)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Выявленные недостатки		
Инвалиды с нарушениями слуха	Г	Не выявлено
Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	К	Не имеется парковочного пространства, нет указателей движения к доступному входу в здание Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	О	Не имеется зоны отдыха, нет указателей движения Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды с нарушениями зрения	С	Нет контрастной разметки движения к зданию, нет информационного сопровождения, нет контрастных, тактильных табличек и указателей Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды с нарушениями умственного развития	У	Не обеспечено информационное сопровождение



Экспертно-консультационный центр

**ДОСТУПНЫЙ
ГОРОД**

www.access4all.ru
info@access4all.ru

**Входная группа**

Элементы зоны доступности	Описание
Лестница (наружная)	
Ширина марша	2,1 м
Поручни дополнительные разделительные (при ширине марша 4,0 м и более)	нет
Уклоны лестниц	нет
Поручни	нет
Ступени:	Геометрия одинаковая. Ступени сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью. Ширина поверхности ступеней 30 см, высота ступеней 15 см
Ограждения:	нет
Пандус (наружный)	нет
Входная площадка (перед дверью)	
Размеры площадки:	глубина – 1,8 м; ширина – 2,7 м
Поверхность площадки:	твердая, не скользкая, без уклона, без подогрева
Дополнительные элементы:	под навесом, водоотвод есть, решеток нет
Дверь (входная)	
Контрольные устройства на входе:	нет
Приборы и устройства	ручка на высоте - 1.05м, имеет форму, позволяющую управлять одной рукой
Дверной проем:	ширина – 0,8 м (дополнительная створка 0,3м)
Крепление двери:	на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"
Порог и перепад высот в дверном проеме:	0.02
Полотно двери:	противоударной полосы нет
Прозрачные двери и ограждения:	из ударопрочного материала без яркой контрастной маркировки
Тамбур	
Размеры тамбуров и тамбур- шлюзов:	глубина – 1,8 м, ширина – 2,7 м
Покрытие пола:	твердое, не допускающее скольжения при намокании; поперечный уклон отсутствует
Дренажные и водосборные решетки:	дренажные и водосборные решетки отсутствуют

По состоянию на дату проведения экспертизы состояние
доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
зоны «Входная группа»:

ДЧ-И (Г,У)



Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

Выявленные недостатки		
Инвалиды с нарушениями слуха	Г	Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	К	Пандус отсутствует, не имеется нормативных поручней, не имеется информационного сопровождения, не имеется кнопки вызова персонала Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	О	Нет поручней Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды с нарушениями зрения	С	Не оборудован вход звуковым маяком Нет контрастной разметки и тактильных направляющих Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды с нарушениями умственного развития	У	Не организована ситуационную помощь персонала

Путь (пути) движения внутри здания

Элемент доступности	Описание
Имеется не менее одного доступного маршрута, связывающего все зоны предоставления услуг (основных и сервисных) для посетителей объекта. К, О, С, Г	нет
Пути движения	ровная поверхность, нескользкое покрытие
На путях движения и в помещениях, доступных инвалидам, не применяются ковры с высотой ворса более 0,013м. К, О	ковры с высотой ворса более 0,013м не применяются
Во входной зоне предусмотрена информационная схема объекта, выполненная в доступном формате для посетителей с нарушением зрения. На схеме показано расположение доступных сервисов и путей движения.	информационной схемы объекта, соответствующей данным требованиям, нет
Конструктивные элементы и устройства, декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, имеют закругленные края и не выступают более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. С	конструктивных элементов и устройств, декоративных элементов, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях нет
Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами установлены ограждения. С	открытой лестницы нет
В местах перепада уровней пола на путях движения (при высоте перепада уровня пола) более 0,15м. предусмотрены ограждения высотой в пределах 1 – 1,2 м. С	перепадов уровней пола на путях движения нет



Предусмотрены зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего через 25 – 30 м (не менее одной на каждом этаже). К, О	нет
Горизонтальные пути движения (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	
Ширина пути движения при движении человека на кресле-коляске: К, О при одностороннем движении не менее 1,5 м; при двустороннем движении не менее 1,8 м.	не менее 1,5 м
Ширина пути движения с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м. К,О	да
Обеспечено минимальное пространство при движении по коридору человека на кресле-коляске: К, О для поворота на 90° габаритами не менее 1,2 x 1,2 м; для разворота на 180° диаметром не менее 1,4 м.	есть
Высота коридора по всей длине и ширине не менее 2,1 м. К, О, С, Г	есть
Ширина дверных проемов, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку не менее 0,9 м. К,О Обеспечена контрастность цвета дверного наличника/периметра дверного проема по отношению к цвету стены не менее 30%. С	Ширина 0,9 м контрастность цвета дверного наличника обеспечена
Обеспечена контрастность цвета поверхности пола/покрытия пола и цвета покрытия стен не менее 30%. С	есть
Ширина проема на пути движения при глубине откоса открытого проема более 1,0 м – не менее 1,2 м К, О	нет
Высота порогов или перепад высот не превышает 1,4 см. К,О,С	порогов или перепад высот нет
Коридоры, зоны передвижения инвалидов в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания оборудованы поручнями на высоте 0,7 и 0,9 м с информацией об участках передвижения азбукой Брайля. С	нет
Зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего расположена через каждые 25-30 метров по пути передвижения инвалидов. К, О	нет
Зона размещения посетителей на креслах-колясках в местах отдыха не менее 0,9 м x 1,2м. К, О	нет
Лестница (внутри здания)	
Ширина марша лестницы не менее 1,35 м.	
Лестницы оборудованы непрерывными поручнями с обеих сторон. С, О	нет
Поручни (рекомендуется) округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м О,С	нет
Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей	нет
Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и имеют травмирующее завершение О, С	нет
При ширине марша лестницы 4,0 м и более предусмотрены отдельные поручни. О, С	нет



Ребро ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 м. О,С	
Ступени лестницы: - ширина проступей не менее 0,3 м, - высота подступенка не более 0,15 м. Поверхность ступеней противоскользящая О, С	Да, ширина 0,3 м; высота подступенка 0,15 м
Предусмотрены бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам. Высота бортика не менее 0,02 м. С, О	нет
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности перил оборудованы тактильные обозначения этажей, а также предупредительные тактильные полосы об окончании перил. С	нет
Контрастная маркировка цветом первой и последней ступеней лестницы. Ширина маркировки 0,15 м. С	нет
Тактильные предупреждающие напольные указатели перед маршами лестниц. Указатели расположены на расстоянии 0,6 м от края первой и последней ступени марша лестницы. Ширина маркировки 0,5 – 0,6 м. С	нет
Края ступеней лестниц оборудованы контрастным противоскользящим угловым профилем. Ширина материала 0,05 – 0,065 м на проступи и 0,03– 0,055 на подступенке. С	нет

По состоянию на дату проведения экспертизы состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов зоны «Путь (пути) движения внутри здания»:

ВНД

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Выявленные недостатки		
Инвалиды с нарушениями слуха	Г	Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	К	На 2-й этаж доступных путей нет. Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	О	Лестница не соответствует требованиям Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды с нарушениями зрения	С	Лестница не соответствует требованиям Нет контрастной разметки и тактильных направляющих Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды с нарушениями умственного развития	У	Не организована ситуационную помощь персонала

Санитарно-бытовые помещения

Элемент доступности	Описание
У дверей блоков санузлов информационные указатели помещений	Зона расположения тактильной информационной таблички помещений



	на высоте 1,2-1,6 м от уровня пола.
Специально оборудованные для МГН места во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения для посетителей. К, О	Нет
Писсуары	Нет писсуаров, расположенных на высоте не более 0,4 м от уровня пола.
Умывальные раковины	Не оборудованы одно рычажными смесителями с термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. К,О
Оборудованы раковины для мытья рук, доступные для свободного пользования МГН, включая инвалидов на креслах-колясках. К Зеркало расположено на высоте не более 0,9 м от уровня пола и не менее 1,9 м от уровня пола. К	Нет
Доступная кабина уборной обозначена тактильным знаком доступности для инвалидов К, О	Нет
В общем количестве кабин уборных общественных зданий доля доступных кабин уборных не составляет менее 7%, но не менее одной. К,О, С, Г, У	Нет

По состоянию на дату проведения экспертизы состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов зоны «Санитарно-бытовые помещения»:

ДЧ-И (Г)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Выявленные недостатки		
Инвалиды с нарушениями слуха	Г	Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	К	Отсутствуют раковины для мытья рук, доступные для свободного пользования МГН, включая инвалидов на креслах-колясках. Зеркало расположено на высоте более 0,9 м от уровня пола. Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды с нарушениями	О	Не оборудованы одно рычажными смесителями с



опорно-двигательного аппарата		термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды с нарушениями зрения	С	У дверей блоков санузлов информационные указатели помещений не продублированы тактильными указателями, включающими пиктограмму помещения, наименование помещения выполненное тактильным шрифтом и шрифтом Брайля. Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды с нарушениями умственного развития	У	Не организована ситуационную помощь персонала

Система информационных знаков и указателей на объекте

Элемент доступности	Описание
Система средств информации	Не обеспечивает: - непрерывность информации, - своевременное ориентирование и опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.
Применяемые информационные знаки и символы идентичны в пределах обследуемого объекта Применяемые информационные знаки и символы соответствуют знакам, установленным Действующими нормативными документами по стандартизации.	Нет
На объекте (здание и территории) идентифицированы знаками доступности (при наличии): - специальные парковочные места, - зоны посадки пассажиров, - входы, если не все входы в здание, являются доступными; - зоны обслуживания (если не все зоны обслуживания являются доступными);	Нет



- лифты и другие подъемные устройства; - санузлы; -безопасные зоны.	
- Предусмотрены указатели направления движения к ближайшему доступному элементу (при наличии следующих мест): - возле недоступных входов в здание; - возле недоступных санитарно-бытовых помещений; у лифтов, не приспособленных для перевозки инвалидов; - выходов и лестниц, не являющимися путями эвакуации инвалидов.	Нет
Информационные знаки и указатели расположены на контрастном фоне. Уровень контрастности фона знака к фону прилегающей поверхности не менее 60%.	Нет
Шрифт и символы контрастны: либо светлые на темном фоне, либо темные на светлом фоне (контрастность не менее 70%).	Нет
Расположение и дизайн информационных знаков и указателей идентичен в пределах сооружения или комплекса.	Нет
Буквы и цифры знаков имеют отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10.	Нет
Освещенность поверхности знаков и указателей от 100 до 300 лк.	Нет

По состоянию на дату проведения экспертизы состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов зоны «Система информационных знаков»:

ВНД

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Выявленные недостатки		
Инвалиды с нарушениями слуха	Г	Нет идентификации символами доступности, световой сигнализации и оповещателей Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	К	Нет идентификации символами доступности Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	О	Нет идентификации символами доступности Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды с нарушениями зрения	С	Нет идентификации символами доступности, звуковой сигнализации, радиомаяков (радио-меток) Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды с нарушениями умственного развития	У	Нет идентификации символами доступности Не организована ситуационную помощь персонала

**Зальная форма обслуживания**

Элемент доступности	Описание
Информационные таблички помещений: К, О, С, Г, У	расположены рядом с дверью (со стороны открытия двери); - расположение табличек позволяет приближаться к ней на расстояние до 80 мм; - на высоте от 1,2 до 1,6 м; на расстоянии 0,1-0,15 м от края дверного проема; - Буквы и цифры знаков имеют отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10; - Шрифт и символы контрастны: либо светлые на темном фоне, либо темные на светлом фоне (контрастность не менее 70%). - Информация представлена тактильно-графическим способом, в том числе шрифтом Брайля. Информация, выполненная шрифтом Брайля расположена под надписью; - Для людей с нарушением интеллекта предусмотрено наличие пиктограмм (тактильных).
Ширина дверного проема (в свету) К, О	ширина 0,9 м.
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании: К	«от себя» - не менее 1,2 м; «к себе» - не менее 1,5 м при ширине - не менее 1,5 м
Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами	не более 1:4. С
Высота порогов или перепад высот.	не более 0,014м
Ковры К	Нет Высота ворса более 0,013м.
Выключатели и розетки К, О, С	расположены на высоте 0,8 м от уровня пола. Обеспечен необходимый уровень контрастности.
Приборы для открывания дверей, горизонтальные	Нет



поручни, ручки - рычаги, кнопки различных автоматов, отверстия чипкарт и других систем контроля и прочие устройства. К	Установлены на высоте 0,85 - 1,1м от уровня пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости
Наличие не менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН) К, О, С, Г, У	Нет
При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) для обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) доступны инвалидам К, О, С, Г, У	Нет
Имеются гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. К, О, С, Г, У	Нет
Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов расположены на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа. К, О, С	Нет
Предусмотрена зона для хранения кресел-колясок в зонах обслуживания и сервиса инвалидов. К	Нет

Выявленные недостатки		
Инвалиды с нарушениями слуха	Г	Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках	К	Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата	О	Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды с нарушениями зрения	С	Не организована ситуационную помощь персонала
Инвалиды с нарушениями умственного развития	У	Не организована ситуационную помощь персонала

**Заключение о состоянии доступности ОСИ**

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г)
2	Входная группа	ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания	ВНД
4	Зальная форма обслуживания	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г)
6	Система навигации и ориентирования	ВНД
7	Пути движения	ДП-И (Г,У)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Объект признан не доступным для всех категорий инвалидов.



Рекомендации к плану адаптации

Решение вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер – не предоставляются технически возможными.

Организация доступности объекта для инвалидов

Универсальная доступность всех зон для всех категорий инвалидов не представляется технически возможным и экономически целесообразным.

Поэтому оптимальным будет решение по адаптации объекта к доступности, включающее в себя элементы и архитектурной доступности, и использование технических средств, и условной доступности с учетом «разумного приспособления».

Такое решение предполагает, где достижение архитектурной доступности экономически и технически возможно, необходимо провести соответствующие работы в рамках текущих и капитальных ремонтов, а элементы зоны, которые останутся недоступными, будут компенсированы организацией альтернативных форм обслуживания и помощью персонала.

Специфика детского дошкольного учреждения:

1. надо отдельно рассматривать варианты доступности для а) взрослых (родителей), которые временно приходят, и б) детей, которые находятся целый день.

Для взрослых - идеальный вариант организации доступности Б, оказание услуг в выделенном месте непосредственно вблизи входа, оборудованного для МГН.

2. дети постоянно находятся с воспитателями. Дети в специфику своего возраста испытывают трудности с передвижениями, не умеют читать, не могут самостоятельно ориентироваться, не обладают многими навыками. Поэтому единственный вариант организации доступности - это альтернативная форма (с участием специалиста - воспитателя). Кроме того, требования помещений детских заведений итак учитывают эти особенности, поэтому специальные требования к архитектурной доступности помещений минимальны.

Этапы

- мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

- мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.

Вариант организации доступности

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
---	--	--



	Факт	1-й этап	2-й этап
1. Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ВНД	ДУ	ДУ
в том числе инвалиды:			
2 с нарушениями слуха	ВНД	ДУ	Б
3 передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД	ДУ	ДУ
4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД	ДУ	Б
5 с нарушениями зрения	ВНД	ДУ	ДУ
6 с нарушениями умственного развития	ВНД	ДУ	ДУ
* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника); ВНД – доступность не организована)			

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*				
	Не нуждается	Текущий ремонт	Капитальный ремонт	Индивидуальное решение с ТСР	Альтернативная форма обслуживания
Территория, прилегающая к зданию (участок)		✓			✓
Вход (входы) в здание		✓	✓	✓	✓
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)		✓	✓		✓
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		✓	✓		✓
Санитарно-гигиенические помещения		✓	✓		✓
Система информации на объекте (на всех зонах)		✓			✓
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)			✓		✓

Мероприятия по адаптации для МГН

ВНИМАНИЕ! Все рекомендации необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2012; СП 59.1330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001)

	Категор	ВИД работы	ЭТАП
--	---------	------------	------



Наименование мероприятий по адаптации	ии МГН (К,О,С,Г,У)		работ ы
Организационные мероприятия:			
Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап
Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап
Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап
Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап
Пути движения			
Организация парковочного пространства с выделением мест для инвалидов	К,О,С,Г,У	Капитальный ремонт	2 этап
Устранить трещины и неровности на асфальтовом покрытии	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	2 этап
Территория, прилегающая к зданию (участок)			
Установка при входе в объект схемы прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап
Установка указателей направления движения к входу, оборудованному для инвалидов	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап
Устранить трещины и неровности на асфальтовом покрытии	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	2 этап
Установка тактильных средств навигации и предупреждения (плитка)	К,О,С,Г,У	ТСР	2 этап
Входная группа			
Приобретение и установка кнопки вызова персонала	К,О,С,Г,У	ТСР	1 этап
Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, маршрутами движения для МГН, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап
Приобретение переносного пандуса или устройство стационарного пандуса	К, О	ТСР	1 этап
Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой	С	Текущий ремонт	1 этап
Ремонт лестницы (ширина проступей от 0,35 до 0,4м, высота подступенка от 0,12 до 0,15м)	О, С	Капитальный ремонт	2 этап
Установка на лестнице поручней	О, С	Капитальный	2 этап



		ремонт	
Установить звуковой маяк	С	ТСР	2 этап
Пути движения в здании			
Нанести контрастные полосы лестничных ступенях маршей	С	Текущий ремонт	1 этап
Монтаж информационных табличек на Брайля на входе в коридор, кабинетах и по пути движения и эвакуации	С	Текущий ремонт	1 этап
Монтаж/демонтаж дверей	К	Капитальный ремонт	2 этап
Монтаж тактильных направляющих и предупреждающих на путях движения в коридорах, кабинетах объекта	С	Текущий ремонт	2 этап
Монтаж поручней вдоль стен по пути движения в коридорах и кабинетах объекта	К,О	Текущий ремонт	2 этап
Зальная форма обслуживания			
Монтаж/демонтаж дверей	К,О,С,Г,У	Капитальный ремонт	2 этап
Установка в зале индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Г	Капитальный ремонт	2 этап
Санитарно-бытовые помещения			
Обозначение тактильными знаками доступности	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	2 этап
Оборудование раковины для мытья рук, доступных для пользования МГН, включая инвалидов на колясках	К, О, С	Капитальный ремонт	2 этап
Предусмотреть рядом с унитазом свободное пространство не менее 0,75 м для пересадки с кресла-коляски	К	Капитальный ремонт	2 этап
Оборудовать унитаз автоматическим сливом воды, поручнями и опорой для спины	К,О	Капитальный ремонт	2 этап
Оборудовать системой вызова помощи персонала, обеспечивающей постоянную связь с дежурным.	К,О	Капитальный ремонт	2 этап
Обеспечить контрастность оборудования санитарно-бытового помещения по отношению к прилегающим поверхностям.	С	Капитальный ремонт	2 этап
Система информационных знаков и указателей на объекте			
Размещение на существующем сайте информации для МГН	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап
Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	С	Альтернативная форма	2 этап
Оборудовать объект системой информации, которая обеспечивает: непрерывность информации; своевременное ориентирование; возможность получения информации о	К,О,Г,С,У	Альтернативная форма	1 этап



<p>предоставляемых услугах; расположении путей эвакуации; предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях Применение информационных знаков и символы должны быть идентичны на всём объекте и в соответствии с установленными действующими нормативными документами по стандартизации</p>			
--	--	--	--

Свидетельство об аккредитации и сертификат эксперта

